

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.Партизанске
Байбуз Валентине Владимировне
Ермаковой Людмилы Александровны,
директора МКОУ «СОШ п.Тимофеевка»

**Информация об устранении нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
(предписание 121 от 02 марта 2020г. Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю в г.Партизанске)**

№ п/п	Предписание по устранению выявленных нарушений	Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1.	В МКОУ «СОШ п.Тимофеевка» расписание занятий не соответствует п.10.8 требованиям СанПин 2.4.2821 -10, а именно: история в 9 классе проводится 5 уроком (10 баллов).	В расписание учебных занятий внесены изменения (история в 9 классе перенесена на 4 урок, что соответствует п.10.8 требованиям СанПин 2.4.2821 -10
2.	Территории начальной и основной школы не имеют спортивной площадки для занятий физической культурой и спортом.	В стадии рассмотрения Учредителем (отправлено ходатайство на имя главы Ольгинского муниципального района Глушко Юрия Иванович).
3.	Площадки для сбора коммунальных отходов не оборудованы бетонированным основанием с наличием расстояния 1 мет во все сороны	В стадии рассмотрения Учредителем (отправлено ходатайство на имя главы Ольгинского муниципального района Глушко Юрия Иванович).
4.	Неудовлетворительно осуществляется профилактика нарушений осанки. В учебных кабинетах отсутствуют таблицы «Сиди правильно».	Проведена разъяснительная работа с педагогическими работниками, родителями по формированию правильной осанки, профилактике сколиоза. В каждом учебном кабинете размещен плакат «Сиди правильно».
5.	Не заполнен листок здоровья в классном журнале 1 класс	Замечание устранено
6.	В здании начальной школы и в здании основной школы , в спортивном зале оконные рамы не открываются для проветривания, некоторые забиты полиэтиленовой пленкой, в спортивном зале отсутствует цельное стеклополотно.	Вопрос о замене окон на пластиковые в компетенции Учредителя (отправлено ходатайство на имя главы Ольгинского муниципального района Глушко Юрия Иванович).

7.	В помещении спортзала потолок закрыт оргалитом, не имеет ровной поверхности.	Планируется произвести ремонт (замену подшивки потолка новым оргалитом) Срок до 01.09.2021 г.
8.	В спортивном зале, кабинете химии, технологии отсутствуют аптечки первой медицинской помощи.	Закуплены и введены в действие 5 аптечек оказания первой медицинской помощи.
9.	В спортивном зале нет термометра для контроля температурного режима воздушной среды.	Нарушение устранено. В спортивном зале установлен термометр для контроля температурного режима воздушной среды.
10.	В кабинете информатики нарушено естественное освещение рабочей поверхности, часть ПЭВМ имеет расстояние между мониторами менее 1,2 метра	Запланирована перепланировка размещения рабочих мест (компьютеров) с учетом требований к освещению рабочих поверхностей.
11.	Неудовлетворительно осуществляется контроль о проведении гигиенической аттестации у сотрудников (у Куприна А.А. отсутствует отметка о прохождении санитарного минимума по должности «учитель»)	Нарушение устранено (Куприн А.А. прошёл санитарно-гигиеническую подготовку 04.03.2020г.)
12.	Отсутствуют сведения о привитости учащихся от инфекционных заболеваний согласно плану прививок, отсутствуют сведения о флюорографическом исследовании, реакции манту	Нарушение устранено (по запросу администрации школы Ольгинская ЦРБ предоставила информацию о привитости учащихся от инфекционных заболеваний согласно плану прививок, отсутствуют сведения о флюорографическом исследовании, реакции манту)

Л.А. Ермакова
Подпись Ермакова Л.А./
Подпись Ермакова Л.А./

